

Рәзрәз 1-1 доорматорә



Два слоя изоляции
(1 слой – ХПП-3,0; 2 слой – ЭКП-4,5)
Гидроизоляционная краска В-ЭП-012
Монолитная железобетонная
плита перекрытия блока ТП

Конструкция подвеза

110

-1,000

Электрод заземления
(уголок 63х63х6мм, l=2,5м)

Обеспыливающий слой	- 70 мм
Днище железобетонного объемного прямка	- 30 мм
Постель из цементно-песчаного раствора (М150)	- 2 мм
Битумная мастика (ГОСТ 30693-2000)	- 2 мм
Конструкция фундамента	

2 БКП 1250/10(6)/0,4-AC

- | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Привязан | | | | |
| Привязал | | | | |
| Проверил | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Платье N | | | | |

[illegible]